

## Die wichtigsten Maßnahmen

- Temporäre Abschaltung der Kühlschränke und des Kühlhauses
- Umstellung von 60 Halogenstrahlern auf LED

### Travolta

Maßnahmen (Strom)	Einsparungen		
	kWh pro Jahr	€ pro Jahr	kg CO2 pro Jahr
<b>Kühlung</b>			
Temporäre Abschaltung der Kühlschränke und Kühlhaus	1276	319	722
Regelmäßige Reinigung der Kühlrippen/ Wärmetauscher	169	42	96
Optimierung der Kühltemperatur	85	21	48
<b>Beleuchtung</b>			
Umstellung von 60 Halogenstrahlern auf LED	5516	1379	3122
<b>Lüftung</b>			
Optimierung manuelle Regelung durch Luftqualitäts-Messgerät			
<b>Gesamt</b>	<b>7046</b>	<b>1762</b>	<b>3988</b>
Stromverbrauch (2010)	57000	14250	32262

**Mehr Infos unter:**  
[www.greenclubindex.de](http://www.greenclubindex.de)

**Kontakt:**  
Roman Dashuber  
Green Club Index  
c/o THEMA1 GmbH

+49 30 779 0 779 12  
[dashuber@thema1.de](mailto:dashuber@thema1.de)